



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВИРОБНИКА

Шановний споживачу!

Корпорація Mitsubishi Electric дякує Вам за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами обладнання. Уважно вивчіть умови гарантії виробника та своєчасно проведіть регламентне сервісне обслуговування Вашого кондиціонера.

Термін гарантії на установки для кондиціонування повітря складає 3 роки з дня придбання за умови придбання їх тільки у офіційного дилера, 1 рік - у всіх інших випадках. Список офіційних дилерів опублікований на офіційному сайті Mitsubishi Electric у Києві.

Дана гарантія видається виробником на додаток до конституційних та інших прав споживача і аж ніяк не обмежує їх.

Регламентне сервісне обслуговування

Для забезпечення найбільшого терміну служби придбаного виробу, Корпорація Mitsubishi Electric передбачає його обов'язкове регламентне сервісне обслуговування згідно з Додатком №1 до Гарантійного талону. Всі регламентні сервісні обслуговування здійснюються офіційними дилерами та сервісними центрами за тарифами компаній Mitsubishi.

Умови гарантії

1. У гарантійному талоні має бути вказане найменування моделі, серійний номер, дата продажу, назва, адреса та печатка фірми, що продала цей виріб.
2. Гарантія має силу на території України та поширюється на виріб, придбаний на території України.

3. Не підлягає гарантійному ремонту виріб з дефектами, що виникли унаслідок: механічних пошкоджень; пошкоджень, що виникли унаслідок порушень вимог по монтажу; недотримання умов експлуатації, у тому числі умов живлячої напруги та умов температур зовнішнього повітря; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і тому подібне), а також інших причин, що знаходяться поза контролем виробника; попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин; ремонту або внесенню конструктивних змін не уповноваженими особами.
4. Після закінчення 25 місяців з дати продажу, гарантія на виріб анулюється, якщо виріб не пройшов регламентного сервісного обслуговування (PCO-24). Про проходження регламентного сервісного обслуговування свідчить відмітка компанії, що зробила PCO.
5. Організація, що продала або встановила цей виріб, має право визначити власний гарантійний термін. Проте цей термін не може бути менше, ніж 3 роки.

Забезпечення регламентного сервісного обслуговування

1. Встановлений виріб повинен пройти регламентне сервісне обслуговування згідно з рекомендаціями та вимогами, вказаними в Гарантійному талоні.
2. Для проведення регламентного сервісного обслуговування необхідно звертатися до офіційних дилерів та сервісних центрів.

Забезпечення гарантійного обслуговування

Якщо трапився гарантійний випадок, необхідно звертатися до організації продавця цього продукту.

ВИРОБНИК

Mitsubishi Electric Corporation

Head office: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, Marunouchi, Chiyodaku, Tokyo 100-8310, JAPAN

Сайт представництва в Україні: www.mitsubishi-aircon.com.ua

PCO-18 (не є обов'язковим) - проводиться не пізніше 18 місяців з дати придбання

0062801

Зміст робіт:

1. Видалення забруднення корпусу внутрішнього і зовнішнього блоків.
2. Чистка (заміна) повітряних фільтрів.

Дата проведення: « _____ » _____

Найменування організації, що проводила роботи: _____

Фактична адреса та номер телефону організації: _____

Підпис та прізвище особи, яка проводила роботи: _____ (_____)

PCO-24 (обов'язковий) - проводиться не пізніше 24 місяців з дати придбання

1. Внутрішній і зовнішній блоки:
 - 1.1. Вимірювання продуктивності системи.
 - 1.2. Очищення та усунення ненормальних шумів і вібрацій.
 - 1.3. Перевірка параметрів ліній живлення.
 - 1.4. Вимірювання опору електричної ізоляції.
 - 1.5. Тестування електронної частини пристрою.
- 1.6. Очищення теплообмінників від бруду і видалення сторонніх предметів (зовнішній блок), що перешкоджають нормальному теплообміну.
- 1.7. Видалення забруднення корпусу приладу.
2. Внутрішній блок:
 - 2.1. Чистка (заміна) повітряних фільтрів.
 - 2.2. Демонтаж і промивка дренажного піддону, насоса і датчика рівня води в піддоні.
 - 2.3. Прочищення дренажної системи.
3. Зовнішній блок:
 - 3.1. Виявлення та усунення ненормальних шумів і вібрацій компресора.
 - 3.2. Вимірювання струмів в ланцюзі компресора і напруг на його клеммах при запуску і в роботі.
 - 3.3. Перевірка чотириходового клапана.
 - 3.4. Перевірка станів фільтрів в контурі холодоагенту.
 - 3.5. Перевірка ланцюга заземлення.

Дата проведення: « _____ » _____

Найменування організації, що проводила роботи: _____

Фактична адреса та номер телефону організації: _____

Підпис та прізвище особи, яка проводила роботи: _____ (_____)

PCO-30 (не є обов'язковим) - проводиться не пізніше 30 місяців з дати придбання

Зміст робіт:

1. Видалення забруднення корпусу внутрішнього і зовнішнього блоків.
2. Чистка (заміна) повітряних фільтрів.

Дата проведення: « _____ » _____

Найменування організації, що проводила роботи: _____

Фактична адреса та номер телефону організації: _____

Підпис та прізвище особи, яка проводила роботи: _____ (_____)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

0062801

Найменування виробу	Заводський номер
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Дата придбання « _____ » _____

Відомості про покупця

П.І.Б. покупця

Адреса і телефон покупця

Відомості про організацію, що продала виріб

Назва

Фактична адреса і телефон

Підпис

М.П.

Підтверджую отримання виробу, до зовнішнього вигляду претензій не маю. З умовами гарантії ознайомлений.

_____ Підпис покупця

Зразок

ДОДАТОК № 1 ДО ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ

Регламентне сервісне обслуговування

PCO-06 (не є обов'язковим) – проводиться не пізніше 6 місяців з дати придбання

Зміст робіт:

1. Видалення забруднення корпусу внутрішнього і зовнішнього блоків.
2. Чистка (заміна) повітряних фільтрів.

Дата проведення: « _____ » _____

Найменування організації, що проводила роботи: _____

Фактична адреса та номер телефону організації: _____

Підпис та прізвище особи, яка проводила роботи: _____ (_____)

PCO-12 (не є обов'язковим) – проводиться не пізніше 12 місяців з дати придбання

1. Внутрішній і зовнішній блоки:

- 1.1. Вимірювання продуктивності системи.
- 1.2. Виявлення та усунення ненормальних шумів і вібрацій.
- 1.3. Перевірка параметрів лінії живлення.
- 1.4. Очищення теплообмінників від бруду і видалення сторонніх предметів (зовнішній блок), що перешкоджають нормальному теплообміну.
- 1.5. Видалення забруднення корпусу приладу.
2. Внутрішній блок:
 - 2.1. Чистка (заміна) повітряних фільтрів.
 - 2.2. Демонтаж і промивка дренажного піддону, насоса і датчика рівня води в піддоні.
 - 2.3. Прочищення дренажної системи.
3. Зовнішній блок:
 - 3.1. Виявлення та усунення ненормальних шумів і вібрацій компресора.
 - 3.2. Вимірювання струмів в ланцюзі компресора і напруг на його клеммах при запуску і в роботі.
 - 3.3. Перевірка чотириходового клапана.
 - 3.4. Перевірка станів фільтрів в контурі холодоагента.

Дата проведення: « _____ » _____

Найменування організації, що проводила роботи: _____

Фактична адреса та номер телефону організації: _____

Підпис та прізвище особи, яка проводила роботи: _____ (_____)

ДОДАТОК № 2 ДО ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ

0062801

Найменування виробу	Заводський номер
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Дата придбання « _____ » _____

Відомості про покупця

П.І.Б. покупця
Адреса і телефон покупця

Підтверджую отримання виробу, до зовнішнього вигляду претензій не маю. З умовами гарантії ознайомлений.

Підпис покупця _____

Зразок

Ця частина залишається в організації, що продала даний виріб